

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках тепловых сетей

| Наименование узла | Располаг аемый напор, м | Температур а воды в подающем трубопроводе, °С | Температур а воды в обратном трубопроводе, °С | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохожде ния воды от источник а, мин | Путь, пройденный от источника, м |
|---------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| ТК1 | 9,735 | 94,91 | 70,03 | 24,867 | 15,132 | 0,84 | 32 |
| У3 | 9,439 | 94,8 | 70,87 | 24,719 | 15,28 | 1,34 | 50 |
| ТК3-1 | 7,684 | 93,8 | 70,04 | 23,84 | 16,156 | 3,46 | 119 |
| У3-2 | 7,59 | 90,79 | 71,12 | 23,793 | 16,203 | 9,3 | 169 |
| У1 | 9,343 | 94,11 | 70,99 | 24,671 | 15,328 | 3,62 | 90 |
| У2 | 9,455 | 93,99 | 70,51 | 24,727 | 15,272 | 2,61 | 65 |
| Прямом подъема сети | 9,537 | 94,81 | 69,63 | 24,768 | 15,231 | 1,78 | 61 |
| ТК У4-2 | 8,244 | 94 | 70,3 | 24,12 | 15,876 | 7,91 | 250 |
| ТК У4-21 | 8,015 | 93,46 | 71,82 | 24,005 | 15,99 | 9,05 | 273 |
| У4-23 | 7,879 | 92,9 | 72,14 | 23,937 | 16,058 | 10,25 | 293 |
| У4-3 | 8,024 | 93,81 | 70,3 | 24,01 | 15,986 | 9,37 | 290 |
| У4-4 | 7,98 | 93,79 | 70,26 | 23,988 | 16,008 | 9,44 | 293 |
| У4-5 | 6,963 | 93,46 | 70,55 | 23,478 | 16,515 | 11,28 | 364 |
| У4-51 | 6,35 | 93,04 | 70,89 | 23,171 | 16,821 | 12,69 | 407 |
| У4-6 | 6,426 | 92,71 | 71,18 | 23,209 | 16,783 | 15,41 | 462 |
| У4-7 | 6,061 | 92,52 | 71,27 | 23,027 | 16,965 | 16,08 | 484 |
| Прямом подъема сети | 9,573 | 94,6 | 70,59 | 24,786 | 15,213 | 1,99 | 56 |
| Прямом опуска сети | 9,228 | 93,87 | 72,03 | 24,613 | 15,385 | 4,08 | 100 |
| Прямом опуска сети | 9,379 | 93,74 | 70,71 | 24,689 | 15,31 | 3,09 | 74 |
| Прямом подъема сети | 7,827 | 91,91 | 72,44 | 23,911 | 16,084 | 12,36 | 314 |