

**Режимная карта гидравлической работы  
Котельной МУП ЖКХ "Ныш"**

<b>Наименование предприятия</b>	<b>МУП ЖКХ "Ныш"</b>
<b>Наименование источника</b>	<b>Котельная</b>
<b>Расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м</b>	<b>30</b>
<b>Установленная тепловая мощность, Гкал</b>	<b>2,4</b>
<b>Давление в подающем тр-де, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>4,0</b>
<b>Давление в обратном тр-де, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>1,0</b>
<b>Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч</b>	<b>0,54586</b>
<b>Суммарная тепловая нагрузка (с потерями при <math>t_{нар.вз} = -32^{\circ}\text{C}</math>), Гкал/ч</b>	<b>0,66856</b>
<b>Суммарный расход сетевой воды, т/ч</b>	<b>36,096</b>
<b>Расход воды на подпитку, т/ч</b>	<b>0,13</b>