

Тепло-гидравлические характеристики теплоносителя в узловых точках перспективной системы горячего водоснабжения

Район:

Сахалинская область

Наименование ТСО:

МУП "Водоканал"

Наименование котельной:

№ 15 с. Вал

Тепловой режим, 0С:

95-70

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Температура воды в подающем трубопроводе, °С	Температура воды в обратном трубопроводе, °С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
У-1	19,872	59,97	43,23	42,9	23,028	0,5	17
У-3	19,631	59,9	43,45	42,713	23,082	1,44	49
Прямом опуск тс	19,578	59,19	45,21	42,678	23,1	7,26	101
ТК-4	19,57	59,11	45,33	42,673	23,103	8,16	109
ТК4-1	19,484	58,61	47,48	42,606	23,122	10,82	139
ТК-5	19,53	58,91	44,67	42,652	23,122	9,62	124
Ст. кот1	19,531	59,86	43,62	42,633	23,102	2,04	67
Ст.кот.2	19,486	59,85	43,65	42,597	23,111	2,31	75
У-6	19,368	59,8	43,83	42,503	23,135	3,02	96
У-6'	19,178	59,72	44,13	42,352	23,173	4,16	130
Прямом опуск тс	19,089	59,69	44,27	42,28	23,192	4,7	146
ТК-7	18,977	59,65	44,34	42,191	23,214	5,37	166
ТК-8	18,678	59,48	47,04	41,944	23,266	7,8	226
ТК-9	18,601	59,43	47,62	41,884	23,283	8,49	242
ТК-9-2	18,457	59,34	47,89	41,771	23,315	9,76	272
ТК-7-1	18,885	59,6	46,58	42,104	23,219	6,16	186
ТК-8'	18,649	58,89	41,08	41,916	23,268	9,27	238
ТК-10	18,566	59,39	43,15	41,946	23,38	9,14	246
ТК-11	18,378	58,97	45,37	41,868	23,49	14,15	308
ТК-12	18,259	58,57	44,27	41,798	23,539	17,11	344
ТК-10-1	18,5	59,24	41,89	41,894	23,395	10,91	273
ТК-10-2	18,482	59,17	39,38	41,885	23,403	11,69	282
Прямом подъёма тс	18,376	58,96	33,99	41,802	23,426	13,34	308
У-10-3	18,269	58,63	35,18	41,719	23,45	15	334
У-10-31	18,25	58,15	38,23	41,703	23,453	16,75	348
У-10-32	18,234	58,28	36,06	41,693	23,459	16,69	352
У-10-33	18,119	57,7	35,14	41,601	23,482	18,85	381
У-10-34	18,056	57,57	34,2	41,542	23,486	19,22	388
У-10-35	17,838	56,86	36,83	41,33	23,492	21,12	420
У-13	19,748	59,65	33,94	42,766	23,018	2,88	62
У-14	19,464	59,33	35,55	42,502	23,038	6,12	132
У-13'	19,618	59,47	35	42,645	23,027	4,36	94
прямом подъёма сети	19,169	59,04	36,47	42,228	23,059	9,95	211
У-15	18,357	57,77	44,99	41,476	23,119	20,46	428
ТК д/сад	18,34	57,74	44,51	41,459	23,119	20,61	431