

**Тепло-гидравлические характеристики теплоносителя на источнике тепловой энергии**

**Район:**

**Сахалинская область**

**Наименование ТСО:**

**МУП "Водоканал"**

**Наименование котельной:**

**№ 15 с. Вал**

**Тепловой режим, 0С:**

**95-71**

Наименование системы	Располаг. напор на выходе из источника, м	Установленная тепловая мощность, Гкал	Давление в подающем тр-де, м	Давление в обратном тр-де, м	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды на СО/ГВС, т/ч	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч	Суммарный расход сетевой воды в обр.тр., т/ч	Расход воды на утечку из сист.теплопотреб., т/ч	Расход воды на подпитку, т/ч	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
Отопление	16	1,72	41	25	1,26626	1,46812	56,72	62,924	62,774	0,08	0,15	0,19136
ГВС	15		38	23	0,33196	0,49124	5,54	14,971	9,315	0,09	5,66	0,06117